



Министерство социальной политики
Нижегородской области
ГБУ «Центр социального обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов Вачского района»

юридический адрес: р.п. Вача, Нижегородской области
606150 Больничная ул., 18 «а», тел: 6-21-27
почтовый адрес: р.п. Вача, Нижегородской области 606150
Больничная ул. д.18 «А»
тел. 6-21-90,
тел./факс 8 (273) 6-28-54

e-mail: csogpvi@soc.vch.nnov.ru

Главному государственному инспектору
Вачского района по пожарному надзору
майору внутренней службы
М.К.Васину
от директора ГБУ «ЦСОГПВИИ
Вачского района» Трифоновой С.Г.

№ 842 От 30.10.2017
НА № от

«О мероприятиях по устранению правонарушений»

В связи с предписанием от 25.10.2017г. № 32/1/14 «По устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности» ГБУ «ЦСОГПВИИ Вачского района» предоставляет Вам план мероприятий по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Директор

Трифонова С.Г.

План мероприятий по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 4 |
| 1. | Расстояние от извещателей до электросветильников выполнить не менее 0,5 м. | До 01.02.2018 |
| 2. | Настенные речевые оповещатели расположить, на расстоянии от потолка до верхней части оповещателя не менее 150 мм. | До 31.12.2017 |
| 3. | Помещение варочного цеха защитить системой автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС). | До 01.11.2017 |
| 4. | Помещение склада и помещение инвентаря овощного цеха, коридор у данного склада, расположенные на 2 этаже здания, а также помещение уборочного инвентаря на 1 этаже здания защитить системой АПС | До 01.11.2017 |
| 5. | Над дверным проемом, расположенном у кабинета «Ароматерапия» установить световой оповещатель (табло «Выход») | До 01.02.2018 |
| 6. | Помещение бассейна и прилегающие к нему помещения оборудовать системой оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ) | До 01.02.2018 |
| 7. | Предусмотреть автоматическое отключение при пожаре системы общеобменной вентиляции от системы АПС. | До 01.02.2018 |
| 8. | Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложить с применением коробов или каналов из негорючих материалов. | До 20.10.2018 |
| 9. | Привести в соответствие уровень звука системы оповещения (слесарная мастерская) | До 01.02.2018 |
| 10. | Фактическое значение расхода воды на внутреннее пожаротушение обеспечить 2,5 л/с | До 20.10.2018 |
| 11. | Обеспечить орошение всех частей здания 1 струей с расходом 2,5 л/с | До 20.10.2018 |
| 12. | Обеспечить высоту компактной части струи равной 12 м | До 20.10.2018 |

| | | |
|-----|--|---------------|
| | Обеспечить автоматическое включение эвакуационного освещения при прекращении электропитания рабочего освещения. (стационарное отделение) | До 01.02.2018 |
| 14. | Разработать и утвердить в установленном порядке специальные программы пожарно-технического минимума. | До 10.11.2017 |