



Главное управление МЧС России по Нижегородской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
603950, г. Нижний Новгород, ул. Окский съезд, 6 тел. 200-10-03, факс 200-11-70 (код - 831), e-mail: info@mchs.nnov.ru  
«Телефон доверия»: (831) 439-99-99 ГУ МЧС России по Нижегородской области

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Вачскому району  
(наименование органа государственного пожарного надзора)  
606150, Нижегородская область, р.п. Вача, ул. 1 Мая, д.3,  
тел/факс: (83173) 6-14-52, e-mail: vacha.OND@yandex.ru  
(адрес места нахождения органа ОНД, номер телефона, электронный адрес)

«11» августа 2021 г.  
(дата составления акта)

р.п. Вача  
(место составления акта)

15 час. 00 мин.  
(время составления акта)

### Акт выездной проверки (плановой) №28

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Главного государственного инспектора Вачского района Нижегородской области по пожарному надзору Короткова Романа Николаевича №28 от 27 июля 2021 года о проведении выездной проверки (плановой) учётный №52210061000200396522.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер в ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

Коротковым Романом Николаевичем - начальником ОНД и ПР по Вачскому району.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки специалисты не привлекались.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации) не привлекались:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проводится в отношении:

Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (здание стационарного отделения санаторного типа)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 606150, Нижегородская область, Вачский район, р.п. Вача, ул. Больничная, д. 18 «А»

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Вачского района», ИНН 5208002380, юридический адрес: 606150, Нижегородская область, Вачский район, р.п. Вача ул. Больничная, д. 16, пом. 1

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (с филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

С «29» июля 2021 года, 10 час. 00 мин.

по «11» августа 2021 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 часа 00 минут, 2 рабочих дня.

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "06" августа 2021 г., 10 час. 00 мин.

по "06" августа 2021 г., 11 час. 30 мин.,

с "11" августа 2021 г., 13 час. 03 мин.

по "11" августа 2021 г., 15 час. 00 мин.

по месту 606150, Нижегородская область, Вачский район, р.п. Вача, ул. Больничная, д. 18 «А»

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

Протокол осмотра от 11 августа 2021 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) Сведения о должностных лицах, уполномоченных на участие в проведении проверки;

2) Документы, подтверждающие право пользования объектом защиты, подлежащим проверке;

3) Проектная документация на используемое здание (сооружения, помещения);

4) Утвержденная инструкция о мерах пожарной безопасности, в соответствии с требованиями,

установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации;

5) Программы вводного и первичного противопожарных инструктажей, журнал(ы) учёта инструктажей по пожарной безопасности, перечень работников, подлежащих обучению пожарно-техническому минимуму, документы, подтверждающие обучение пожарно-техническому минимуму (протоколы проверки знаний);

6) Распорядительные документы, возлагающие ответственность на должностных лиц за соблюдение и обеспечение пожарной безопасности на территории, в зданиях и сооружениях, а также за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения на объектах организации;

7) Документы, подтверждающие проведение практических тренировок в зданиях с массовым пребыванием людей (50 и более человек);

8) Документы утверждающие порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений, а также соответствующий акт проведенных работ;

9) Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (паспорта, проекты, акты испытаний и т.п.);

10) Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты, а также инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты;

11) Документы, подтверждающие ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации;

12) Паспорта на огнетушители;

13) Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с отражением в нем информации о результатах (при наличии соответствующих систем, оборудования, средств обеспечения пожарной безопасности):

- проведения работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов и отложений;

- проведения проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения;

- проведения проверок укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами и о датах перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также проверок состояния водокольцевых катушек;

- периодичности осмотра, учета наличия, и сроков перезарядки огнетушителей.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

### 11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

#### Выявлены нарушения обязательных требований по пожарной безопасности:

вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

<u>№ п/п</u>	<u>Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения</u>	<u>Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены</u>	<u>Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>

Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, так как не выполнены требования Технического регламента о требованиях пожарной безопасности, а именно:

1.	<p>Люк на кровлю расположенный в лестничной клетке запасного выхода выполнен без требуемого предела огнестойкости не менее EI 30. Выход на кровлю должен осуществляться через противопожарные люки 2-го типа (предел огнестойкости EI 30) размером 0,6 х 0,8 метра в свету по стальной закреплённой стремянке.</p>	<p>ст. 88 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».</p> <p>п.7.7 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (ранее действовало требование: п.8.4*, 5.14 СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений).</p>	<p>ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района», директор ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района» Трифонова С.Г.</p>
2.	<p>Коридор первого этажа длиной более 60 м не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.3.7 (ранее действовало требование: СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.26);</p>	<p>ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района», директор ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района» Трифонова С.Г.</p>
3.	<p>Коридор первого этажа (класс функциональной пожарной опасности Ф1.2) не выделен противопожарной преградой - противопожарной дверью 2-го типа с пределом огнестойкости EI45 от блока помещений прачечной, электрощитовой, слесарной.</p>	<p>часть 4 статьи 4; ст. 6 часть 1, часть 2, часть 3 ст. 88, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (ранее действовало требование п. 5.14* таблица</p>	<p>ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района», директор ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района» Трифонова С.Г.</p>

		№1, №2, п.п. в) п. 6.9, п. 7.1, п. 7.2, п. 7.4, п. 7.5, п. 7.25 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»).	
4.	Выходы из коридора 1-го и 2-го этажа на основную лестничную клетку не оборудованы дверями с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.6 (ранее действовало требование: СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.6.18*);	ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района», директор ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района» Трифонова С.Г.
Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности, а именно:			
5.	На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты здания.	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР в РФ);	ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района», директор ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района» Трифонова С.Г.
6.	Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения на территории объекта не обозначаются указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	ППР в РФ п. 48;	ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района», директор ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района» Трифонова С.Г.
7.	Руководитель организации не обеспечил наличие на дверях лестничной клетки запасного выхода, приспособлений для самозакрывания.	ППР в РФ п. 24;	ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района», директор ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района» Трифонова С.Г.
8.	Заместитель руководителя организации не обучена по программе пожарно-технического минимума с отрывом от деятельности.	ППР в РФ п. 3; Нормы пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района», директор ГБУ «ЦСОГПВИ Вачского района» Трифонова С.Г.

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 11 августа 2021 года;


(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНД и ПР по Вачскому району Нижегородской области

Коротков Роман Николаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

  
\_\_\_\_\_

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки

11.08.2021 - 15:00 - Коротков Роман Николаевич (Тригорское с/п)  
г. Вача, ул. Советский Вачский р-он  
\_\_\_\_\_

(дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

\_\_\_\_\_

(адрес электронной почты)